



Ofício nº 482/19 CM

Votorantim, 25 de Julho de 2019.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 461/19, datado em 12 de julho de 2019, através do qual nos encaminha o Requerimento nº 190/19, de autoria do nobre vereador José Antonio de Oliveira, apresentado durante a 23ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, realizada em 11 de julho de 2019, pelo presente encaminhamos as informações prestadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Votorantim – AGERV:

A Concessionária Águas de Votorantim informa que encaminhou uma equipe ao bairro Green Valley para verificar o sistema de esgotamento próximo à unidade de Estratégia da Saúde da Família (ESF).

No local foi constatado o problema num ramal de esgoto de um imóvel próximo, cuja manutenção foi realizada e o sistema ficou normalizado.

A concessionária informa ainda que o esgoto do bairro Green Valley é coletado e encaminhado para tratamento em uma fossa filtro lotada no mesmo bairro.

Por fim, para conhecimento, ainda no ano de 2019 será iniciada a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto no bairro em questão, que encaminhará este esgoto para ser tratado na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Votocel.

**FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA**

**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor  
**ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP